



TimberWolves

Liimapuupalkkien liimasaumojen työmaatestaus

Liimasaumojen työmaatestimenettely noudattaa soveltuvin osin standardia: Puurakenteet. Liimapuu ja liimattu sahatavara. Vaatimukset EN 14080.

Testimenettely:

1. **Työmaalla** mitataan testattavien palkkien kosteus puun kosteusmittarilla.
2. Porataan liimapaikkeista tappiporalla \varnothing 35 mm poratappinäytteet.
3. Merkitään poratappinäytteet.
4. Tehdään poratappinäytteiden liimasaumojen työmaatestaukset.
5. Arvioidaan alustavasti testitulokset.
6. Otetaan kuvat keskeisistä poratappinäytteistä ja raportoidaan tulokset.
7. Toimitetaan testiraportti tilaajalle.



Ota yhteyttä:
TimberWolves
kuhmonenkari@gmail.com

040 658 6665

Kuhmosella on vahva puutausta (teollisuus, tutkimus ja tuotekehitys), yli 10 vuoden ajan hän on toiminut ilmoitetun laitoksen rakennustuotteiden sertifiointipäätösten tekijänä, tuote-arvioijana sekä laatujärjestelmien pääarvioijana ja lujuuslajittelukouluttajana.